

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2021405

项目完成时间：2021年7月20日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-(渝)-003	
委托单位	中国航空油料有限责任公司重庆分公司			
项目名称	中国航空油料有限责任公司重庆分公司重庆第二使用油库新增机坪发油系统项目验收安全评价报告			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	化学原料、化学品及医药制造业			
安全评价过程控制情况				
安全评价项目管理	项目组组长		技术负责人	
	耿鹏		李瑞	
编制过程	报告编制人		报告提交日期	
	耿鹏		2021.7.20	
姓名	认定专业		安全评价师证书编号	
	安全		1500000000100167	
曹恒将	自动化		1600000000201220	
	/		/	
李瑞	化工工艺		1500000000100091	
	55140156447		/	
樊淑兰	化工机械		1700000000301766	
	/		/	
徐磊	电气		0800000000205016	
	/		/	
项目简介	<p>中国航空油料有限责任公司重庆分公司第二使用油库(以下简称第二使用油库)位于重庆渝北区两路街道江北国际机场T3A航站楼的南侧约1267m处,油库占地面积约144.33亩。</p> <p>第二使用油库总库容为80000m³,包括4座20000m³航空煤油储罐,2座200m³回收罐,1座30m³污油罐。根据《石油库设计规范》(GB50074-2014)第3.0.1条,第二使用油库属于二级石油库。</p> <p>第二使用油库现有3台流量为300m³/h的机坪加油泵,现有油泵自启用以来,已出现机械密封磨损超标等机械问题,一旦现有加油泵出现故障,将直接影响到江北机场东区站坪的飞机供油,为了消除安全隐患,提高供油保障,在第二使用油库现有油泵棚内的预留位置新增2台机坪加油泵以及相关的工艺、配电、仪表等配套设施。</p>			



	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	耿鹏	2021. 4. 13	查看相关证照、工艺、配套工程及安全管理状况	无
	李瑞	2021. 4. 13		无